

Előterjesztés
Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Déaványa, Kossuth u. 5. szám alatti óvodaépület fűtésrendszerének felújításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A KEOP-5.3.0/B. kódjelű pályázattal elkészült az óvoda épület nyílászáróinak cseréje, homlokzati, padlásfödém és lapos tető hőszigetelése, valamint a gázkazán biomassza alapú kazánra történő cseréje. Ezzel azonban nem szűnt meg az a probléma, amely az épület több évtizedes fennállása óta minden fűtési szezonban tapasztalható, vagyis az hogy az utcai, a kazánháztól legtávolabb eső bölcsődei részben négy-öt °C alacsonyabb hőmérsékletet lehet biztosítani, mint a kazánházhoz közelebbi óvodai részben, ahol minden esetben több °C túlfűtés tapasztalható. A KEOP-os pályázat a fűtési rendszer primer, azaz kazánházi részét érintette, míg a szekunder kör, azaz a kazánházon túli, vezetékrendszer, hőleadó radiátorokkal, azok esetleges szelepeivel, szerelvényezéseivel érintetlenek maradtak. A hiba okának kivizsgálására és a költségtakarékos javítás műszaki tartalmának meghatározására felkértük a Hőerőterv Bt.-t (5600 Békéscsaba, Gyöngyösi út 104.) képviselő Pesti Levente épületgépészeti-, energetikai-, gáz és olajipari tervező-, szakértő urat. Az elkészült felülvizsgálati szakvélemény szerint – melyet előterjesztésemhez mellékeltem - bruttó 1. 400. 000,- Ft beruházási költséggel megvalósítható a fűtési rendszer rekonstrukciója, amelyet követően a rendszer hidraulikailag beszabályozottá válik és minden helyiségben biztosítható lesz a szükséges hőmérséklet a tüzelő anyag felhasználásának optimalizálása mellett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet megtárgyalni és a fűtési rendszer rekonstrukciójához szükséges tervezői költségvetés szerinti bruttó 1. 400. 000,- Ft-nyi költséget ez évi költségvetése részére biztosítani szíveskedjen, úgy hogy a rekonstrukciós munkák téli szünetben elvégezhetőek legyenek.

Határozati javaslat:

_____/2012. (XI.29.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Déaványa, Kossuth u. 5. szám alatti óvoda épület fűtésrendszerének a Hőerőterv Bt. (5600 Békéscsaba, Gyöngyösi út 104.) által adott felülvizsgálati szakvéleményében leírtak szerinti rekonstrukciójához szükséges bruttó 1. 400. 000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fűtésrendszer rekonstrukció elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával.

Felelős: Pap Tibor polgármester
Fekete László műszaki irodavezető

Határidő: folyamatos

Déaványa, 2012. november 26.

Fekete László
műszaki irodavezető