



- Időnyílások:**
- mező
 - erdő
 - víz
 - út
 - vasút
- terület:**
- belterület határa
- Technical specifications:**
- Középfeszültségű 20kV-os légkábeltároló védőtáv: 6-6m
 - Középfeszültségű 20kV-os földkábel védőtáv: 2-2m
 - Távközlési helyi körzetkabel védőtáv: 2-2m
 - Távközlési optikai kábel védőtáv: 2-2m
 - Transzformátor állomás
 - Mobiltelefon erősítő/átviteli állomás
 - Kábeltelevízió foglaltás

Tér és Terület Kft.

Munka megnevezése:
DÉVAVÁNYA
 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Tervező:
 Szirmai János
 T.E.T. TH-T 04 0033
 vill. tervező

Vezető tervező:
 Torma Györgyi
 TT-1/04-01/35/2006
 vezető tervező

CAD felülvizsgáló:
 Benkő Lajos
 településtervező

Rajz megnevezése:
 M=1:5000
 Dátum: 2013.03.19.

Szalóczyk s.n. 1 Rajzszám: T-12