


DÉVAVÁNYA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV



Jelmagyarázat:

	terület		betelepítés határa
	Középfeszültségű 20kV-os légkábeltávvezeték védőtáv: 6-6m		Távvezetési helyi köztávvezeték védőtáv: 2-2m
	Középfeszültségű 20kV-os földkábeltávvezeték védőtáv: 6-6m		Távvezetési optikai kábel védőtáv: 2-2m
	Transzformátor állomás		Mobiletelefon erősítő/átjátszó állomás
	Mobiletelefon erősítő/átjátszó állomás		Kábeltelevíziós fejlesztés

Tér és Terület Kft.

Munka megnevezése:
DÉVAVÁNYA
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Rész megnevezése:
Villamosenergia, hírközlési hálózat
fejlesztési javaslat betelepítés területre

Tervezők:
Szarka János
TÉ-T, TIT 04 0033
vill. tervező

Vyáltoztatások:
Torma Gyöngyi
TT-104-01/2015
vevői tervező

CAD-felkészítés:
Benkő Lajos
településtervező

Méret: **M=1:5000** Dátum: **2013.09.23.**

Rajzlap: **1** Rajzszám: **T-12**